

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
общего и профессионального
образования Свердловской
области от «Об утверждении
примерной формы Акта
готовности образовательной
организации Свердловской
области к 2019/2020 учебному
году»

**Акт готовности образовательной организации Свердловской
области к 2019/ 2020 учебному году**

Составлен « 01 » июля 20 19 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»
(в соответствии с уставом образовательной организации)

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации): 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д.58

3. Фактический адрес:

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д.58
622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д.58
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: пр. Мира, 58

Здание актового зала лит «А2» - 1983 г.
Здание мастерских лит. «В» - 1955 г.
Здание общежития лит. «Б», «Б1» - 1975 г.
Здание склада лит. «И» - 1955 г.
Здание гаража лит. «З» - 1955 г.
Здание основного строения лит. «А» - 1955 г.
Здание административное лит. «Д» - 1959 г.
Здание учебного корпуса лит. «А1» - 1979 г.

Черноисточинское шоссе, 58:

Здание общежития лит. «А» - 1987 г.
Здание учебного корпуса лит. «Д» - 1987 г.
Здание универсального общественно-бытового корпуса лит. «Б» - 1987 г.
Здание мастерских лит. «В» - 1987 г.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Морозов Олег Валерьевич, 8 (3435) 43-28-28

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с: Приказ директора от 12.04.2019 №101-од «Об организации подготовки и оценки готовности колледжа к 2019/2020 учебному году»
полное наименование правового акта, дата, номер

7. Комиссией в составе:

7.1 Председатель комиссии: Морозов Олег Валерьевич, директор
(ФИО, должность)

7.2 Заместитель Председателя комиссии: Артемова Надежда Михайловна, заместитель директора по АХЧ
(ФИО, должность)

7.3 Секретарь комиссии: Черникова Татьяна Александровна, заместитель директора по УР
(ФИО, должность)

7.4 Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Алленов Алексей Владимирович, заместитель директора по УПР
Метелев Александр Юрьевич, специалист по защите информации, охране труда
Пермякова Наталья Васильевна, председатель профкома работников НТСК

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Легонькова Оксана Михайловна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Н.Салда, г. Кировград и Невьянском р-не. Распоряжение о внеплановой проверке от 29.01.2019 г. №01-01-01-03-09/1959

от Государственного пожарного надзора:

Хомякова Зоя Александровна, старший инспектор ОНД ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО по пожарному надзору. Распоряжение о внеплановой выездной проверке от 30.10.2018 №322

7.5 Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:

Захаров Е.В., заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ». Письмо от 21.05.19 №3327 о технически исправном состоянии пожарных гидрантов, подъездных путей и места установки пожарного автомобиля.


8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»

(полное наименование образовательной организации)

к 2019 / 2020 учебному году _____ готова _____
(готова / не готова)


Председатель комиссии

Морозов О.В. (ФИО)

 (подпись)

Заместитель председателя


Артемова Н.М. (ФИО)

 (подпись)

комиссии

Секретарь комиссии

Черникова Т.А. (ФИО)

 (подпись)

Члены комиссии


Алленов А.В. (ФИО)

 (подпись)

Метелев А.Ю. (ФИО)

 (подпись)

Пермякова Н.В. (ФИО)

 (подпись)

**Приложение
к акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2019/2020 учебному году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав. Утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области №196-Д от 18.04.2018г.
2	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 20.12.1999г. №1154- пр. Мира,58; Передаточный акт от 20.04.2016г., утвержденный министром общего и профессионального образования Свердловской области Ю. И. Биктугановым. Выписка из единого государственного реестра недвижимости - ул. Черноисточинское шоссе,58.-(общезитие
3	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление Главы администрации г. Нижний Тагил Свердловской области №313 от 12.07.1995 г.- пр. Мира,58; Выписка из единого государственного реестра недвижимости - ул. Черноисточинское шоссе,58.-(общезитие)
4	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;	1) лицензия №17827 от 24 августа 2015г. Министерством общего и профессионального образования, приложения №1, №1.1 2) соответствует лицензии, уставу;

		<p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>3) виды образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; - реализация ОПОП СПО-ПП квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего и среднего общего образования; - реализация ОПОП СПО-ПП специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования; - реализация ОПОП профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих; - реализация ОПОП профессионального обучения – программ переподготовки рабочих и служащих; - реализация ОПОП профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. <p>4) Свидетельство о государственной аккредитации от 04.08.2015 №8656</p>
5	Наличие образовательных программ	<p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство - 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 	

		<ul style="list-style-type: none"> - 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - Земельно-имущественные отношения - 23.02,03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта -23.02,04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортны,, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) - 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение - 23.01.03 Автомеханик - 181103 Садовник -08.02,07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, конденционирование воздуха, и вентиляция 	
6	Наличие программ развития образовательной организации	Программа развития на 2017 -2022 гг, утвержденная директором колледжа от 24.06.2017	
7	Наличие плана работы образовательной организации на учебный год	Имеется в наличии проект плана работы колледжа на 2018/2019 учебный год. Утверждение плана состоится 30 августа 2019 года на заседании Педагогического совета колледжа	Имеется, утвержден приказом директора колледжа № 199/1-од, 31.08.2018 г.
8	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<ul style="list-style-type: none"> 1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) 8 объектов; 2) 5 объектов; 3) 2 объекта (общежитие);
9	Условия работы образовательной организации	В одну смену - 100 % обучающихся - 33 групп очной формы обучения (650 чел) 19 групп заочной формы обучения (301 чел),	
10	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной	- допустимая численность обучающихся 54 учебные группы	

	организации	- 951 человек - планируемое количество обучающихся 4,0 чел - с применением дистанционных технологий 4 нет превышения допустимой численности обучающихся	
11	Укомплектованность образовательной организации кадрами	по штатному расписанию - 214 администрация - 22; преподаватели - 54; воспитатели - 4; мастера производственного обучения - 4; научные работники -0; медицинские работники -2; иные работники -87; по факту-120: администрация - 22; преподаватели - 54 воспитатели - 2; мастера производственного обучения - 0; научные работники;- 0 медицинские работники - 1; иные работники - 41; 1) наличие вакансий - нет	
12	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	нет
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения 4) электроснабжения	1) Акт № 7 от 22.05.2019 г. технического контроля системы канализации в учебных корпусах и здании общежития по адресу: г. Н.Тагил, пр.Мира,58 Акт № 8 от 22.05.2019 г. технического контроля системы канализации в учебных корпусах и здании общежития по адресу: г. Н. Тагил, Черноисточинское шоссе,58 2) Акт №1 от 22.05.2019 гидравлического испытания на прочность и герметичность трубопроводов зданий учебных корпусов и здания общежития учебного комплекса по	1) Система канализации функционирует в пределах нормы. 2) Система отопления к отопительному сезону готова. 3) Система водоснабжения функционирует в пределах нормы. 4) Система электроснабжения функционирует в пределах нормы.

		<p>адресу: пр. Мира, 58 /Опрессовка системы отопления/ Акт №2 от 22.05.2019 гидравлического испытания на прочность и герметичность трубопроводов здания общежития учебного комплекса по адресу: Черноисточинское шоссе, 58 /Опрессовка системы отопления/ Акт технического контроля готовности системы отопления в учебных корпусах лит. А,А1,А2,Д и здании общежития лит. Б,Б1 по адресу: г. Н.Тагил, пр. Мира, 58 №9 от 22.05.19 Акт технического контроля готовности системы отопления в учебных корпусах лит. А,А1,А2,Д и здании общежития лит. Б,Б1 по адресу: г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 58 №10 от 22.05.19 3) Акт технического контроля о готовности системы водоснабжения в учебных корпусах и здании общежития, расположенного по адресу: г. Н.Тагил, пр. Мира, 58 №5 от 22.05.19 Акт технического контроля о готовности системы водоснабжения в учебных корпусах и здании общежития, расположенного по адресу: г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 58 №6 от 22.05.19 4) Акт №4 от 22.05.19 технического контроля о готовности системы электроснабжения в учебных корпусах и здании общежития, расположенных по адресу: г. Н.Тагил, пр. Мира, 58 Акт №3 от 22.05.19 технического контроля о готовности системы электроснабжения в здании общежития, расположенных по адресу: г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 58</p>	
--	--	---	--

14	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		соответствует
15	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Обеспеченность 70%	Не в полном объеме учебники: астрономия, ОБЖ, обществознание.
16	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Оснащенность мастерских на 90 %	Соответствуют требованиям ФГОС СПО по реализуемым образовательным программам
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Приспособленное спортивное помещение готово к началу учебного года. Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивном комплексе и в спортивных залах учебных заведений от 21.06.2019г. №б/н
18	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь готово к началу учебного года Акт приемки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году от 21.06.2019г. №б/н
19	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеются 2 спортивные площадки (баскетбольная, корт) на территории колледжа. Состояние удовлетворительное
20	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт регистрации испытаний спортивного инвентаря, оборудования и игровых площадок от 20.06.2019г. №б/н;
Пожарная безопасность образовательной организации			
21	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	предписание №322/1/195 от 08.11.2018 1) нарушения устранены; 2) нарушений с истекшим сроком устранения нет; 3) не требуется;

	(далее - ГУ МЧС России по Свердловской области)	4) отчеты об устранении нарушений	4) письмо - отчет № 356 от 04.06.2019г
22	Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ)	1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму проведено (удостоверение № 087 от 28.03.2018); 2) наличие обученного ответственного в организации назначены (удостоверения № 359, 364 от 05.09.2016); 3) обучение сотрудников ППБ ведется в соответствии с требованиями ППР на основании приказа 200-од от 31.08.2018; 4) обучение обучающихся ППБ ведется в соответствии с требованиями ППР на основании приказа 193-од от 31.08.2018; 5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся в соответствии с требованиями ППР (2 раза в учебный год) на основании отдельных приказов директора.
23	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена	1) достаточность имеющихся средств – в соответствии с ППР; 2) наличие журналов учета средств - ведется; 3) проверка средств на срок годности - ежеквартально, при необходимости - их замена (планируемый срок замены 27% - 3 квартал 2019
24	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;	1) акты : проверки работоспособности АПС № б/н от 29.03.2019г.; проверки канала связи №13, № 99 от 06.06.2019г 2) Актай мониторинг, договор № 019-19-ТМО от 10.12.2018 3) Мастер-Люкс, договор № 01-19 от 10.01.2019 4) Актай мониторинг, договор № 019-19-ТМО от 10.12.2018

		договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	5) назначен приказом 200-од от 31.08.2018 6) не имеется
25	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да, соответствуют
26	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	электроустановки соответствуют требованиям пожарной безопасности – Технический отчет по электроиспытаниям № 89 от 20.06.2017
27	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) соответствует требованиям ППР – акт №б/н от 29.03.2019г. о проверке работоспособности установки повысительной насосной пожаротушения в общежитии, – акт №б/н от 29.03.2019г. о проверке работоспособности автоматики управления обводной задвижки, – акт №50 от 24.05.2019г. испытания внутренних противопожарных кранов на водоотдачу 2) соответствует требованиям ППР – письмо (ответ) ООО «Водоканал- НТ» №3327 от 21.05.2019
28	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	декларация рег. № 65-476-382-ТО-00222 от 1.11.2016, лист корректировки рег.№65-476-382-ТО-00453 от 18.10.2018
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;	Предписание от 16.12.2016 №01-09-12/11943 1) 2 2) 1 3) 1 4) 0

		5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	5) освоение средств министерства образования – до 31 декабря 2019 г. 6) март 2019
30	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1. ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии от 22.12.17 2. обучение проводится по договору с ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 3. договор от 14.08.18 №800785 – обучено 59 чел. Запланировано обучить в сентябре 2019 г. – 60 чел.
31	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: 5) за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);	буфет - раздатка, привозное горячее питание 2) 100% 3) акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 04.06.19 №48 4) договор оказания услуги питания 5) ИП Закожурников О. В. Договор от 09.01.2019 г. №4
32	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		2 лампы- медицинский кабинет
33	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		имеется
34	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты: Акт №11 от 22.05.2019 г. обследования системы вентиляции	Вентиляционная система функционирует в пределах нормы

35	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	имеется 2) Лицензия ЛО №66-01-003852 от 21.01.2016, договор №ТБП2015/138 ОТ 01.09.2015(старше 18 лет) договор №2 от 03.09.18 с ГБУЗ СО «ДГБ г. Н.Тагил (несовершеннолетние) 50% , вакансия фельдшера
36	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты: экспертное заключение по результатам лабораторных исследований №5060, 5061,5056,5059 от 18.03.2019	питьевая вода соответствует санитарным требованиям
37	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	ООО «Кабинет медицинских осмотров» Договор от 14.05.2019 №185 Договор от 16.05.2019 №186	с 27.05.19 по 30.05.19 проведен периодический медицинский осмотр с 94 работниками НТСК. Запланирован мед. осмотр с 25 работниками – сентябрь 2019 г.
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	паспорт безопасности ГАПОУ СО «НТСК», от 18.05.2018г. 1) 10 неустраненных недостатков; 2) 10 неустраненных недостатков с истекшим сроком; 3) имеется – приложение №4 паспорта безопасности ГАПОУ СО «НТСК»; 4) нет.
39	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС), кнопки экстренного вызова (далее - КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации;	1) имеется, пр.Мира, 58 - КТС исправна 2) Нижнетагильский ОВО - филиал ФКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) приказ от 01.09.2017 №220-од

		<p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>4) ООО «Безопасность-НТ» №118/то от 27.12.2018</p>
40	Организация физической охраны	<p>1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);</p> <p>2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)</p>	<p>- учебные корпуса:</p> <p>1) вахтер - пропускная система; дежурный преподаватель - дежурство; заведующий хозяйством - обходы. 2) сторож</p> <p>- общежитие:</p> <p>1) вахтер - пропускная система; заведующий общежитием 2) вахтер, дежурный воспитатель-обходы.</p>
41	Ограждение образовательной организации	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) состояние ограждения</p>	<p>1) имеется</p> <p>2) частично отсутствует</p>
42	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) назначение ответственного в образовательной организации;</p> <p>5) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) нет</p> <p>2) 4 камеры</p> <p>3) вахта учебного корпуса</p> <p>4) инженер ГОЧС</p> <p>5) обслуживается НТСК</p>
43	Наличие контрольно-пропускной системы	<p>1) наименование контрольно-пропускной системы;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) учебные корпуса – PERC-о-S20 общежитие –STR 02 NE</p> <p>2) обслуживается НТСК</p>
44	Обучение антитеррористической защищенности	<p>1) назначение ответственного в образовательной организации;</p> <p>2) обучение сотрудников;</p> <p>3) обучение обучающихся</p>	<p>1) ответственный за антитеррористическую безопасность - уполномоченный на решение задач в области ГОЧС, приказ от 01.09.2017 №203-од.</p> <p>2) обучение сотрудников проходит согласно установленном графику, с проведением тренировок по эвакуации в случае ЧС - 2 раза в</p>

			год. 3) обучение обучающихся проходит во время учебного процесса и проведением тренировок 2 раз в год.
45	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1. частично 30% 2. исправно
46	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт безопасности разработан, согласован с представителями: 1) подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ - 18.05.2018г. 2) территориальным органом МЧС России - 17.05.2018г. 3) территориальным органом безопасности- 15.05.2018г. 4) 1 экз. сдан правообладателю в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области - 23.05.2018г.
Информационная безопасность			
47	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Акт №1 от 26.06.2019г. о ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Фактов наличия в фонде библиотеки документов, содержащих материалы экстремистской направленности, не выявлено.
48	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)	ООО «Конвекс телефония» 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Папанина, д.7, ИНН 6633104104, КПП 662301001	Договор №12 Оказания услуг электросвязи (Услуги Интернет) от 09.01.2019г.
49	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	175	Функционируют
50	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент- фильтрации для трафика	ООО «СкайдНС» 620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2, оф. 502, ИНН 6670326961, КПП 667001001	Договор Ю-03435 на оказание услуг контент- фильтрации от 11 марта 2019г.
51	Установка контент - фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети	1) SkyDNS, облачный интернет-сервис; 2) Все компьютеры, подключенные к сети	Функционирует

	Интернет	Интернет, имеют контент-фильтр	
52	Проверка исправности контентной фильтрации	АКТо наличия и проверке контентной фильтрации сайтов от 26.06.2019г.	
53	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Приказ директора НТСК №127/2-одот 17.05.2019 г.	
Безопасность дорожного движения			
54	Безопасность школьных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТу; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение 	<ol style="list-style-type: none"> 1) нет 2) нет 3) нет 4) Договор «Центр услуг и контроля» от 29.12.2018 г. 5) «Центр услуг и контроля» декабрь 2018 г. 6) 100% 7) 34 года
55	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт)	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие паспорта дорожной безопасности -имеется 2) паспорт утвержден-10.07.2013 3) паспорт согласован ОГИБДД ММУ МВД России-10.07.2013 4) паспорт согласован в администрации-18.07.2013
56	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка		нет
57	Наличие класса «Светофор»		нет

58	Наличие уголков безопасности дорожного движения		нет
59	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289- 2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1)ограждение имеется (частично) 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения: - 3 нерегулируемых пешеходных переходов -2 регулируемых пешеходных перехода -1 регулируемый перекресток 3) имеется, удовлетворительное,
Охрана труда			
60	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	приказ № 207-од от 01.09.2017 г.
61	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	нет
62	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1)уд. №0094 от 03.03.2017 2)уд. №0052 от 28.02.2018 уд. №0053 от 28.02.2018 уд. №0095 от 03.03.2017 уд. №0054 от 28.02.2018 уд. № RU1 5505053315 18-8217-14868 от 31.08.2019
63	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2019 год от 09.01.2019г. - план работы по профилактике травматизма среди обучающихся на 2018-2019 учебный год от 31.08.2018 - план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди студентов ГАПО СО «Нижнетагильский строительный колледж» на 2018-2019 уч. год от 31.08.2018

64	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	ОТИ-007-2014 по ОТИ-094-2016; ПБ-008-2014 по ПБ-009-2014; ПБ-021-2014 по ПБ-022-2014; ПБ-033-2014; ПБ-045-2014 по ПБ-050-2014; ПБ-057-2014; ПБ-089-2016 по ПБ-090-2016; ОТИ-099-2017 по ОТИ-106-2017; ПБ-107-2018 по ПБ-109-2018; ОТИ-110-2018; ОТИ-111-2018; ПБ-112-2018; ОТИ-113-2018 по ОТИ-128-2018
65	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		1) Журнал регистрации вводного инструктажа начат 01.09.2014 2) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (пед. работники) от 01.09.2014 3) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (вспомогательный и обслуживающий персонал) от 23.09.2013 4) Журналы регистрации инструктажа (физкультура, химия, физика, информатика) 5) Журналы регистрации инструктажа (общезитие)
66	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Пед. работники, вспомогательный и обслуживающий персонал - один раз в полгода; Обучающиеся — один раз в полгода
67	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) Всего 137 рабочих мест 2) Аттестованных рабочих мест - 137 3) Не аттестованных рабочих мест - 0 4) 2 квартал 2020 года
Ремонтные работы			
68	Проведение капитального ремонта	виды работ	не проводился
69	Проведение текущего ремонта	виды работ	1. Установка светодиодных светильников: в учебных кабинетах №38, 41Д, 319, 513 – 32 шт., местах общего пользования – 12 шт. 2. Установка светодиодных прожекторов в спортивном зале – 16 шт. 3. Частичный ремонт системы канализации в подвальных помещениях учебных корпусов лит. А, А1, Д, здание общежития. 4. Частичный ремонт системы отопления.

			<p>Замена 7-ми стояков отопления с 1-4 этажи в учебном корпусе</p> <p>5. Текущий ремонт тепловых узлов лит. А, А1, Д</p> <p>6. Установка вентилей на радиаторы отопления в лит. Д – 152 шт.</p> <p>7. Частичный ремонт вводных труб системы теплоснабжения и разлива системы отопления – 28 м.п. Проведены гидравлические испытания системы отопления во всех зданиях.</p> <p>8. Ремонт системы ХВС с установкой новых сантехнических приборов.</p>
70	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	нет