

Форма

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)

№ 2

«10» января 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта _____ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж», лит. «А1» (учебный корпус)_____

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д.58

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 5 _____ этажей, _____ 4595,40 _____ кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ да _____ 25232 _____ кв.м

1.4. Год постройки здания _____ 1979г. _____, последнего капитального ремонта _____ 0

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____ 2019/2020 _____, *капитального* _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» (ГАПОУ СО «НТСК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д.58; (3435)43-28-28; ntst@e-tagil.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____ оперативное управление _____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____ государственная _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - _____ региональная _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _____ Министерство общего и профессионального образования Свердловской области _____

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, _____ e-mail) _____ Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.) _____ образование _____

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) _____ дети _____

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью _____ да _____

2.4 Виды услуг _____ образовательные _____

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) _____ на объекте _____

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 310 чел. _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ да _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). *Маршрут трамвая № 3, курсирует в двух направлениях - со стороны ул Циолковского и со стороны Выи, Красного Камня, маршрут трамвая № 8 – с Вокзала и УВЗ, маршрут трамвая № 4 с Тагилстроя ; маршрутное такси № 4,30,33,36 с вокзала, маршрутное такси № 41 с Тагилстроя, маршрутное такси № 41,30,33,36 с Выи и Красного Камня.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 50 метров _____

3.2.2 время движения (пешком) _____ 1 минута _____

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* _____ нет _____

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная:*

знак- пешеходный переход, «зебра»

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): *есть, нет: - есть.*

Отсутствует бордюрный пандус в месте пересечения тротуаров и проезжей части, имеется перепад высот бордюров
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ДУ
	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигат. аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри-здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ

8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
---	--------------------	----	----	----	----	----	----

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			Рекомендовано индивидуальное решение		
2	Вход (входы) в здание	Оборудован подъемником, поручнями, тактильной табличкой и мнемосхемой		Рекомендовано индивидуальное решение		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оборудовано опорными стационарным и устройствами передвижения МГН	Требуется оснащение оборудованием	Рекомендовано индивидуальное решение		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ		Рекомендовано индивидуальное решение		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санузел оборудован для МГН		Рекомендовано индивидуальное решение		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	Требуется оснащение оборудованием и капитальный ремонт	Рекомендовано индивидуальное решение		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Нуждается в капитальном ремонте и реконструкции	Рекомендовано индивидуальное решение		
8	Все зоны и участки			Рекомендовано индивидуальное решение		

4.2. Период проведения работ *текущий ремонт в здании до 31.12.2020 г., капитальный ремонт (индивидуальное решение с ТСР) по мере финансирования.*

в рамках исполнения *Плана мероприятий по реализации Программы «Доступная среда» на 2018-2020гг ГАПОУ СО «НТСК»*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта *увеличение контингента обучающихся, полная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

В целях обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МГН требуется обустройство в порядке текущего и капитального ремонта входной группы учреждения, приобретение технических средств для адаптации, устройство санитарных зон

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель КТО «ВОУ» Селиванова Е.С. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
Председатель ТРО «ВОУ» Селиванова Е.С. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)
Председатель НТМО «ВОУ» Селиванова Е.С. (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)

4.6. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

Директор ГАПОУ СО «НТСК»



/О.В.Морозов/

(подпись)

Дата

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор

Селиванова Е.С.
(подпись)

О.В.Морозов

Дата